Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^{А}, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 84/1/64
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа № 19»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «02» апреля 2019 г. № 84 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «29» апреля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «29» апреля 2019 г проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
по пожарному надзору
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа № 19» по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер.электрический,3
совместно с Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа № 19» Киневой Л.С. (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В двухэтажном здании V степени огнестойкости размещена детская музыкальная школа.	п. 1.23*. Таблица 6* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.07.2019	

2	Открытая эвакуационная лестница не соответствует требованиям, ширина лестницы составляет 0,65 м (так как ширина выхода на лестницу составляет 1,2 м , то и ширина лестницы должна быть 1,2 м), ширина ступеней составляет 0,13 м (нормативный показатель 0,25 м), уклон лестницы 1:2,8 (нормативный показатель 1:1) высота ограждения 1,1 м (нормативный показатель 1,2 м)	что является нарушением п. 6,29, п.6.30 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
Вдовушкина Я.В. _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«29» апреля 2019 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ Директор А.С. Киселева

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«29» 04. 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)